

Tiedoksi saatettavat asiat / tekninen ja ympäristölautakunta

TEYMPLTK 24.02.2026 § 19

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

Rakennettavan jätevedenpuhdistamon kiinteistön maaperätutkimukset
Ramboll Finland Oy on laatinut 20.1.2026 kiinteistölle 681-421-15-104 rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon alapuolisen maaperän pilaantuneisuustutkimuksen. Tutkimuksissa todettiin VNa 214/2007 kynnysarvot ja alemman ohjearvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia raskasmetalleja ja PAH-yhdisteitä. Alemman ohjearvotason ylittävien maa-ainesten uudelleen sijoittaminen on luvan varaista. Myös kynnysarvon ylittävien maiden sijoitukseen liittyy käyttörajoituksia. Kynnysarvomaita on mahdollista hyödyntää suunnitellusti kohdekiinteistön alueella, mikäli siihen saadaan Lupa- ja valvontaviraston hyväksyntä.

Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset
Puhdistamon tarkkailutulokset ovat osoittaneet toistuvasti ongelmia fosforin saostumisessa, jonka vuoksi puhdistamolla on aloitettu kemikalioinnin optimointi, jossa yhteydessä otetaan lähtevän veden näytteet joka toinen viikko. MetropoliLab Oy on toimittanut tuloksia tammi- ja helmikuulta 2026.

Puhdistamolta vesistöön johdettavan veden sallitut pitoisuudet on annettu ympäristöluvassa ja valtioneuvoston päätöksellä 888/2006:

- biologinen hapenkulutus enintään 12,0 mg/l (reduktio vähintään 95 %)
- fosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l (reduktio vähintään 95 %)
- kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l (reduktio vähintään 90 %)
- kemiallinen hapenkulutus enintään 125 mg/l (reduktio vähintään 75 %).

Puhdistustulokset lasketaan puolivuosis keskiarvoina.

Rakennustarkastajan lupapäätökset 17.2.2026.

Päätös: Tekninen ja ympäristölautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi.
