

Rantasalmen kunta Susimäki JVP

Tarkennuksia neuvottelussa tulleisiin kysymyksiin

Sisällys

1. Puhallin Vertailut	3
2. flotaation jälkeinen UV	3

1. PUHALLIN VERTAILUT

- Taulukossa on esitetty lisähinta puhaltimen vaihdolle:

Robuschi ruuvi	2,00	kpl	15 256,00 €
Kaeser ruuvi	2,00	kpl	31 467,00 €
Sanitaire Turbo	2,00	kpl	37 334,00 €

2. FLOTAATION JÄLKEINEN UV

- 80 m³/h, 55 % UVT10.
 - o UVFIT tyyppi 08AL20, padotuskorkeus 36 cm
 - UV-annos: 27 mJ/cm², MS2 RED
 - 27 mJ/cm² riittää 2–3 logaritmin vähennykseen koliformeista.
 - o tai
 - o UVFIT tyyppi 18 AF40, padotuskorkeus 9 cm
 - UV-annos 50 mJ/cm² on erittäin hyvä annostaso.
- Molemmat UV-laitteet hyväksyttäviä padotuksen suhteen Kroftan flotaation jälkeen.
- Liitteissä tietoa UV-laitteista.