

Flowplus Oy kaivu – ja katutyölupa hakemus

Tilaajan, Rantasalmen kunnan vesilaitoksen, toimeksiannosta Flowplus Oy hakee tilapäistä kaivu- ja katutyölupaa Pyyviläntielle, talo 3 kohdalle sekä työmaan vaikutuspiiriin.

Kohteessa vaihdetaan purkukaivo ja kaksi runkoviemärin tarkastuskaivoa. Uusitaan tarkastuskaivojen välillä oleva viettoputkisto sekä asennetaan hajunpoistoyksikkö purkukaivoon.

Työmaa alkaa maanantaina 3.8.2026 työmaan perustamisella ja perehdytyksillä. Kaivetaan virtausmittauskaivon puolelta kaivot ja putkistot esille. Tiistaina otetaan kiertotie käyttöön ja katkaistaan Pyyviläntie poikki, uusitaan runkolinjan tarkastuskaivot ja asennetaan viettoputkisto purkukaivon ja kadun alla olevien tarkastuskaivojen välille. Urakoitsijalla on työmaalla ohituspumppausvalmius ja tarvittaessa tuleva jätevesi pumpataan työmaan ohi.

Jos kaivutyön edetessä ei ilmene mitään yllätyksiä saadaan Pyyviläntie avattua liikenteelle torstai 6.8 iltaan mennessä. Tavoitteena on että kiertotie on mahdollisimman lyhyen ajan käytössä.

Työkohteessa on mursketta, tärylätkä valmiina, työmaa voidaan keskeyttää ja kaivanto peittää sekä tie ottaa pikaisesti käyttöön esimerkiksi palokunnan isoa ja pitkäkestoista tehtävää varten (Säiliövuoroajo).

Asukastiedote jaetaan Pyyviläntien ja vaikutusalueen kaikkiin talouksiin ja työmaalle asennetaan työmaataulu. Tie asfaltoidaan PEAB Oy:n toimesta työn jälkeen.

Liitteenä: Urakoitsijan hakemus, työmaan asemapiirustus, työmaan alue- ja liikennejärjestelysuunnitelma, kaivusuunnitelma sekä työmaan aikataulu.

Tekninen johtaja

21.07.2026

§ 20/2026

Toimivallan peruste	Hallintosäännön § 29 , viranhaltijan tehtävät ja toimivalta, mukaan tekninen johtaja päättää kaavatietalueentilapäisestä käytöstä tai rajoituksista.
Päätös	Päätän myöntää Flowplus Oy:lle hakemuksen sekä liitteiden mukaisesti kaivu- ja katutyöluvan Rinteeläntielle sekä työmaan vaikutusalueelle ajaksi 3.8.2026-13.8.2026. Työskentelyaika voi olla lyhyempikin.
Päiväys ja allekirjoitus	21.07.2026 Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rantasalmen kunnan asiahallintajärjestelmässä. Mauri Ruuskanen Tekninen johtaja
Jakelu	Flowplus Oy JSP Oy Kunnan vesi- ja viemärlaitos

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle:

Rantasalmen kunta
Tekninen ja ympäristölautakunta
Eliel Saarisen tie 2
58900 Rantasalmi

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmen (3) päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan